

# DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, société XELIUM, rue de Petit Coupeauville, 76133 EPOUVILLE, certifions que la gamme de produits :

## BARLY MLA

- Est conforme aux normes en vigueur suivantes :

**EN 60598-1**  
**EN 60598-2-2**

- Présente les caractéristiques techniques suivantes :

- ✓ **Tension : 230V 50 Hz**
- ✓ **Réaction au feu : 750°C**
- ✓ **Indice de protection : IP20**
- ✓ **Classe électrique : II**
- ✓ **Protection contre les chocs : IK06**
- ✓ **Ne peut pas être recouvert par un produit isolant**

Ce certificat est établi pour valoir ce que de droit.

Fait à EPOUVILLE, le 05 juin 2018