

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, société XELIUM, rue de Petit Coupeauville, 76133 EPOUVILLE, certifions que la gamme de produits :

CALGARY 100

- Est conforme aux normes en vigueur suivantes :

Version DALI

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 62384
EN 61547
EN 62386-101
EN 62386-102
EN 62386-207
EN 50172
EN 60598-2-22

Version HF

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-2-13
EN 62384
EN 61547
EN 50172
EN 60598-2-22

- Présente les caractéristiques techniques suivantes :

- ✓ **Tension : 220/240V 50/60 Hz**
- ✓ **Réaction au feu : 850°C**
- ✓ **Indice de protection : IP66**
- ✓ **Classe électrique : I**
- ✓ **Protection contre les chocs : IK08**

Ce certificat est établi pour valoir ce que de droit.

Fait à EPOUVILLE, le 29 avril 2016