

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, société XELIUM, rue de Petit Coupeauville, 76133 EPOUVILLE, certifions que la gamme de produits :

MONACO 190 DBO PRO

• Est conforme aux normes en vigueur suivantes :

EN 60598-1
EN 60598-2-2

• Présente les caractéristiques techniques suivantes :

- ✓ **Tension : 230V/50Hz**
- ✓ **Classe électrique : III**
- ✓ **Réaction au feu : 750°C**
- ✓ **Indice de protection : IP20**
- ✓ **Protection contre les chocs : IK07/2J**
- ✓ **Protection contre les risques photobiologique : IEC 62471 RG1**
- ✓ **Ne peut pas être recouvert par un produit isolant**

Ce certificat est établi pour valoir ce que de droit.

Fait à EPOUVILLE, le 29 juin 2020

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, société XELIUM, rue de Petit Coupeauville, 76133 EPOUVILLE, certifions que la gamme de produits :

MONACO 190 DWO PRO

• Est conforme aux normes en vigueur suivantes :

EN 60598-1
EN 60598-2-2

• Présente les caractéristiques techniques suivantes :

- ✓ **Tension : 230V/50Hz**
- ✓ **Classe électrique : III**
- ✓ **Réaction au feu : 750°C**
- ✓ **Indice de protection : IP20**
- ✓ **Protection contre les chocs : IK07/2J**
- ✓ **Protection contre les risques photobiologique : IEC 62471 RG1**
- ✓ **Ne peut pas être recouvert par un produit isolant**

Ce certificat est établi pour valoir ce que de droit.

Fait à EPOUVILLE, le 29 juin 2020

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, société XELIUM, rue de Petit Coupeauville, 76133 EPOUVILLE, certifions que la gamme de produits :

MONACO 190 DBO XTREMA

- Est conforme aux normes en vigueur suivantes :

EN 60598-1
EN 60598-2-2

- Présente les caractéristiques techniques suivantes :

- ✓ **Tension : 230V/50Hz**
- ✓ **Classe électrique : III**
- ✓ **Réaction au feu : 750°C**
- ✓ **Indice de protection : IP20**
- ✓ **Protection contre les chocs : IK07/2J**
- ✓ **Protection contre les risques photobiologique : IEC 62471 RG1**
- ✓ **Ne peut pas être recouvert par un produit isolant**

Ce certificat est établi pour valoir ce que de droit.

Fait à EPOUVILLE, le 29 juin 2020

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, société XELIUM, rue de Petit Coupeauville, 76133 EPOUVILLE, certifions que la gamme de produits :

MONACO 190 DWO XTREMA

• Est conforme aux normes en vigueur suivantes :

EN 60598-1
EN 60598-2-2

• Présente les caractéristiques techniques suivantes :

- ✓ **Tension : 230V/50Hz**
- ✓ **Classe électrique : III**
- ✓ **Réaction au feu : 750°C**
- ✓ **Indice de protection : IP20**
- ✓ **Protection contre les chocs : IK07/2J**
- ✓ **Protection contre les risques photobiologique : IEC 62471 RG1**
- ✓ **Ne peut pas être recouvert par un produit isolant**

Ce certificat est établi pour valoir ce que de droit.

Fait à EPOUVILLE, le 29 juin 2020

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, société XELIUM, rue de Petit Coupeauville, 76133 EPOUVILLE, certifions que la gamme de produits :

MONACO 190 DBO CASAMBI

- Est conforme aux normes en vigueur suivantes :

EN 60598-1
EN 60598-2-2

- Présente les caractéristiques techniques suivantes :

- ✓ **Tension : 230V/50Hz**
- ✓ **Classe électrique : III**
- ✓ **Réaction au feu : 750°C**
- ✓ **Indice de protection : IP20**
- ✓ **Protection contre les chocs : IK07/2J**
- ✓ **Protection contre les risques photobiologique : IEC 62471 RG1**
- ✓ **Ne peut pas être recouvert par un produit isolant**

Ce certificat est établi pour valoir ce que de droit.

Fait à EPOUVILLE, le 29 juin 2020

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, société XELIUM, rue de Petit Coupeauville, 76133 EPOUVILLE, certifions que la gamme de produits :

MONACO 190 DWO CASAMBI

- Est conforme aux normes en vigueur suivantes :

EN 60598-1
EN 60598-2-2

- Présente les caractéristiques techniques suivantes :

- ✓ **Tension : 230V/50Hz**
- ✓ **Classe électrique : III**
- ✓ **Réaction au feu : 750°C**
- ✓ **Indice de protection : IP20**
- ✓ **Protection contre les chocs : IK07/2J**
- ✓ **Protection contre les risques photobiologique : IEC 62471 RG1**
- ✓ **Ne peut pas être recouvert par un produit isolant**

Ce certificat est établi pour valoir ce que de droit.

Fait à EPOUVILLE, le 29 juin 2020