

# DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, société XELIUM, rue de Petit Coupeauville, 76133 EPOUVILLE, certifions que la gamme de produits :

## VIPER ATEX 2,22

- Est conforme aux normes en vigueur suivantes :

**Zone 22 : EN 60079-14 / EN 60079-10-2**

**Zone 2 : EN 60079-14 / EN 60079-10-1**

**II 3G Ex nR IIC T6 Gc**

**II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc**

- Présente les caractéristiques techniques suivantes :

**Tension : 230V 50 Hz**

**Réaction au feu : 850°C**

**Indice de protection : IP66**

**Classe électrique : 1**

**Protection contre les chocs : IK10/20J**

**Protection contre les risques photobiologiques : IEC 62471 RG0**

Ce certificat est établi pour valoir ce que de droit.

Fait à EPOUVILLE, le 29 juillet 2022



**Cezary LESZKO**  
Président Directeur Général  
Rue de Coupeauville  
Z.A. de Coupeauville - BP 03  
76133 EPOUVILLE  
Tél. +33 (0)2 35 42 12 58 - Fax +33 (0)2 35 26 52 94  
RCS Le Havre 483 735 171 - TVA FR 68 483 735 171